



## Prüfzertifikat

Kurzfassung des Gutachtens mit der Auftragsnummer 20 56 03 81

Gegenstand der Prüfung

**Zentrallüftungsgerät in Hygieneausführung  
gemäß DIN 1946 Teil 4**

Prüfstelle ..... RWTÜV Systems GmbH  
Zentralabteilung  
Heizung, Klima, Lüftung, Brand- und Explosionsschutz  
Langemarckstraße 20, 45141 Essen

Auftraggeber ..... Rosenberg Ventilatoren GmbH  
Maybachstraße 1, 74642 Künzelsau-Gaisbach

Gutachter ..... Dipl.-Ing. Wilhelm Zickler, RWTÜV Systems, Essen

Die Prüfungen wurden nach Maßgabe der in der DIN 1946 Teil 4, 12/89 ("Raumluftechnik, Raumluftechnische Anlagen in Krankenhäusern") definierten Anforderungen an ein Zentrallüftungsgerät in Hygieneausführung durchgeführt. Dabei wurden auch die Anforderungen der VDI 6022 Teile 1 und 3 sowie die europäischen Normen DIN EN 1886 und DIN EN 1751 in den zur Zeit gültigen Fassungen berücksichtigt.

Aus der Fertigung der Rosenberg Ventilatoren GmbH wurden im Rahmen der jährlichen Fremdüberwachungen zum RAL-Gütezeichen 652 mehrere Geräte geprüft.

Dabei wurde festgestellt, dass die Geräteserie bei Beachtung der in der Bedienungs- und Montageanleitung enthaltenen Vorschriften und Hinweise die Anforderungen der vorgenannten technischen Regelwerke erfüllt. Die jährlich im Rahmen einer Fremdüberwachung durchgeführten Fertigungskontrollen stellen sicher, dass die gefertigten Geräte dem geprüften Baumuster entsprechen.

Die Rosenberg Ventilatoren GmbH, Künzelsau-Gaisbach, erhält daher die Erlaubnis, das nebenstehende Prüfzeichen zu nutzen.

RWTÜV Systems GmbH  
Zentralabteilung  
Heizung, Klima, Lüftung, Brand-  
und Explosionsschutz

Essen, 30.06.2003



Der Sachverständige

Dipl.-Ing. Wilhelm Zickler